

- Poznámky :
- – stávající kabelový zásuvkový rozvod (v podlaze) – CYKY 3Bx2.5
  - – nový kabelový rozvod – CYKY-J 3x2.5 uložený v podlaze (v inst. trubce ø16)

Vnější vlivy :

Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3 – v řešeném prostoru jsou stanoveny vnější vlivy : normální


Proudová soustava : 1NPE AC 50Hz, 230V, síť TN–S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 :

normální – automatickým odpojením od zdroje

- Poznámky :
- napájení aut. dveří bude provedeno za stávajícího zásuvkového obvodu (smyčkové)
  - kabelové vedení bude uloženo dle platných norem a předpisů (zejména ČSN 33 2000–5–52 ed.2) :
    - pod omítkou (svod ze zásuvky)
    - v instalační trubce v podlaze (hlavní trasa)
    - v nosné konstrukci "zádveř"
  - připojovací místo aut. dveří musí být vybaveno jističím prvkem zajišťujícím ochranu vlastního el. obvodu aut. dveří
  - instalace musí být přizpůsobena skutečnému stávajícímu stavu elektroinstalace

Vypracoval:		Zodp. projektant:		Kontroloval:					
ing. Petr Koza		ing. Petr Koza		ing. M. Procházka					
Kraj:		Traťový úsek/Obec:							
Pardubický		Pardubice							
Investor									
Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštyňské náměstí 77, Pardubice 53094									
Akce:									
Zateplení vchodů krajské knihovny v Pardubicích									
						Formát		2xA4	
						Datum		12/2013	
						Účel		DSP	
						Č. zakázky		3110/13/126	
Změna		Č. kopie							
Měřítko									
1:100									
Obsah výkresu:									
NOVÝ STAV - NAPÁJENÍ AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ		Část dokumentace		Č. výkresu					
D.1.1				.07					


<b>PRODIN</b>