

### Příloha č. 1.3

k VŘ 04/2013 - Dodávka a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích – rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

#### Doplňující informace:

Na základě schváleného projektu vybíráme dodavatele policových regálů pro depozitář krajské knihovny s tím, že celková nosnost na m<sup>2</sup> nesmí přesáhnout 500kg. Počet regálů a jejich rozmístění dle přiloženého projektu, výška max. do 200 cm, počet polic v regálu 6 ks (nastavitelná výška), hloubka 25 – 30 cm. Jedná se cca o 440 m oboustranných regálů a 107 m jednostranných.

U policových regálů oboustranných – s celkovou hloubkou 60 cm, požadujeme minimálně umístění dělicího prvku na středu tak, aby z každé přístupné strany byla hloubka police max.30 cm.

Povrchová úprava není v projektu zadána, podmínkám VŘ odpovídá minimálně úprava žárového zinkování či vypalovaná prášková barva.

Boční čela nemusí být opatřena plným krycím panelem.

Doporučená rozteč polic mezi jednotlivými moduly na šíř je max. 100 – 120 cm, aby nedocházelo k prověšení polic vlivem zátěže. Tento údaj není zavazující, pokud Předpokládaná zátěž na jednu polici o šíři 100 cm a hloubce 30 cm je 40 kg.

V Pardubicích dne 23.10.2013

Bc. Radomíra Kodetová  
Ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích